



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Советскому АО г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Предписание № 119/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 2
заведующей Постниковой Юлии Сергеевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского
г. Омска по пожарному надзору Бесчастных В.И. от 30.03.2021 № 119, ст. 6.1 Федерального закона
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05 апреля 2021 по 23 апреля 2021 проведен
плановая выездная проверка государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному
надзору Клок А.Ю. нежилые помещения, территория Бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Омска "Детский сад № 263" по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, 80 «В»

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей БДОУ г. Омска «Детский сад № 263 Постниковой Юлии Сергеевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

*В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:*

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (подпись) с выполнением (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
119/1/1-1	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки на первом этаже (помещения №1, №2, №6, №43, №44, №45 согласно тех. паспорта инвент. № 504878)	ч. 4 ст. 4; ч.1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 Свод правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п.13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и
юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;