


ПМ 55240041000109395565 от 06.02.2024г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 215/ПВ

644001, г. Омск, ул., 10 Лет Октября, 98
(место выдачи предписания)

«26» февраля 2024 г.

Мною, Субач Ириной Алексеевной, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 263". ИНН 5502036000; ОГРН 1025500517536. 644033, обл. Омская, г. Омск, ул. Красный путь, д 80В
указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. ст. 28 ч. 1, 2.
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 3.1.2.; 2.7.2.; 2.8.3.; 2.11.7.

Территории игровых площадок № 3 (старшая), 4(старшая), 9 (вторая младшая) не оборудованы теньевыми навесами. Окна в помещениях: игровые групп № 8 (подготовительная), 10 (старшая), в коридоре первого этажа возле пищеблока, в коридоре второго этажа возле группы № 8 деревянные, не открываются, их конструкция не обеспечивает проведения проветривания; остекление окон нарушено, обнаружены трещины. Стеллажи для хранения сыпучих продуктов выполнены из дерева, покрыты краской, краска облупилась, что не позволяет качественно проводить с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения

1.	Выполнить замену окон в помещениях: игровые групп № 8 (подготовительная), 10 (старшая), в коридоре первого этажа возле пищеблока, в коридоре второго этажа возле группы № 8 Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.7.2.; 2.8.3.	26.02.2025г.
2.	Территории игровых площадок № 3 (старшая), 4(старшая), 9 (вторая младшая) оборудовать теньвыми навесами. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 3.1.2.	26.02.2025г.
3.	Восстановить отделку стеллажей для хранения сыпучих продуктов. Основание: СП 2.4.3648-20 п. 2.11.7	26.02.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 263". 644033, обл. Омская, г. Омск, ул. Красный путь, д 80В.

_____ наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания (эл. адрес: grp@55.rosпотребнадзор.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
по надзору за условиями воспитания,
обучения и питанием населения

_____ (должность лица, составившего
предписание)

_____ (подпись)

И.А. Субач
_____ (инициалы и фамилия)

Подписано цифровой подписью: Субач Ирина Алексеевна
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, O=1.2.643.100.4=7710568760, OGRN=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", г. Москва, С=RU, О=Казначейство России, CN=Казначейство России
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 26 Февраль 2024 г. 15:36:24

С предписанием ознакомлен(а) «26» февраля 2024 г.

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).